

建築物等の自主検査表（建築物・その他）

区 分	点 検 項 目	点検実施 年 月 日			点検実施 年 月 日		
		点 検 者	責 任 者	判 定	点 検 者	責 任 者	判 定
		備 考		備 考			
建物周囲	可燃物が放置されていないか						
	避難上、消火活動上有効な通路や空地が確保されているか						
防火上の構造	※増築等により主要構造部の構造不適はないか						
防火区画	防火戸等の直近に開閉を妨げる物品はないか						
	防火戸等の変形、破損はないか						
	防火戸等はスムーズに開閉するか						
非常口 廊下 階段 避難通路	避難の妨げとなる物品等はないか						
	誘導灯、誘導標識等を隠すものはないか						
	非常口は容易に開閉できるか						
	床面につまずき、すべり等の発生要因はないか						
防災物品	カーテン、じゅうたん等は防災物品が使用されているか（防災防火対象物の場合）						
火気管理	喫煙は指定された場所で行っているか						
	吸殻の始末は適切か						
	火気使用設備、器具に異常はないか						
	火気使用設備、器具は、指定された場所以外で使用していないか						
	厨房の天蓋のグリスフィルターは清掃されているか						
危険物 少量危険物	施設に漏れ、飛散、破損、腐食等の異常はないか						
	標識に破損、よごれ等はないか						
	可燃物を放置していないか						
収容人員	定員は適正に管理しているか						

※ 主要構造部：建物の壁、柱、床、はり、屋根又は階段

判定の記号 ○：良 ×：不良 ⊗：改修済

(注) 自主点検は、 月に1回以上実施する。

消火設備の自主検査表

区 分	点 検 項 目	点検実施 年 月 日			点検実施 年 月 日		
		点 検 者	責 任 者	判 定	点 検 者	責 任 者	判 定
		備 考		備 考		備 考	
消火器	階ごとに適正な位置に設置されているか						
	変形、破損、腐食等の異常はないか						
	標識の破損、よごれ等はないか						
屋内消火 栓設備	扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか						
屋外消火 栓 設備	ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか						
	表示灯は点灯し、容易に確認できるか						
	ポンプ室のバルブ類は適正な開閉状態になっているか						
動力消防 ポンプ設 備	常時使用できるよう適正な場所に設置されているか						
	変形、損傷、燃料の不足等はないか						
スプリン クラー設 備	ヘッドの周囲に障害物はないか						
	ヘッドの変形、腐食、漏水はないか						
泡消火設 備	間仕切変更等によるヘッドの未警戒部分はないか						
水噴霧消 火設備	圧力計の指示圧力は適正か（制御弁室、ポンプ室の圧力タンク）						
	ポンプ室のバルブ類は適正な開閉状態になっているか						
不活性ガ ス・ハロ ゲン化 物・粉末 消火設備	ヘッドの変形、被損はないか						
	起動装置の周囲に操作の障害物はないか						
	ボンベ室は漏水、異常高温となっていないか						
	操作等の説明標識はついているか						
補助散水 栓その他 の移動式 消火設備	扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか						
	ホース、ノズル、バルブ等に異常はないか						
	表示灯は点灯し、容易に確認できるか						
	使用方法は明示されているか						

判定の記号 ○：良 ×：不良 (×)：改修済
 (注) 自主点検は、 か月に1回以上実施する。

警報設備の自主検査表

区 分	点 検 項 目	点検実施 年 月 日			点検実施 年 月 日		
		点 検 者	責 任 者		点 検 者	責 任 者	
		判 定	備 考		判 定	備 考	
自動火災 報知設備	感知器に変形、破損はないか						
	間仕切りの変更等による感知器の未警戒部分はないか						
	発信機の周囲に障害物はないか						
	表示灯は点灯し、容易に確認できるか						
	受信機のスイッチは正常な位置にあるか						
	ベルは停止状態になっていないか						
	警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか						
消防機関 へ通報す る火災報 知設備	通報装置の周囲に障害物はないか						
	録音されているメッセージ（名称、電話番号、住所）に変更はないか						
非 常 ベ ル・自 動 式サイレ ン非常放 送設備	ベル又は放送の音量は適正か						
	放送設備の階選択、一斉放送等の操作機能は正常か						
	ベル又はスピーカーの変形、脱落等はないか						
ガス漏れ 火災警報 設備	検知器、中継器の変形、破損等はないか						
	受信機のスイッチは正常な位置にあるか						
	検知器の表示灯は正常に点灯しているか						
	警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか						
漏電火災 警報器	変流器に変形、破損はないか						
	受信機に異常はないか						

判定の記号 ○：良 ×：不良 (×)：改修済
 (注) 自主点検は、 か月に1回以上実施する。

避難設備の自主検査表

区 分	点 検 項 目	点検実施 年 月 日			点検実施 年 月 日		
		点 検 者	責 任 者		点 検 者	責 任 者	
		判 定	備 考		判 定	備 考	
避難器具	操作に障害となる物品等はないか						
	容易に接近できるか						
	降下空間の途中に看板、エアコン屋外機等の障害物はないか						
	降下場所の周囲及び避難路が確保されているか						
	取付場所の窓等は容易に開放できるか						
	標識、取扱い説明板等の破損、脱落はないか						
	器具の腐食、被損等はないか						
誘導灯 誘導標識	表示パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか						
	内蔵バッテリーによる点灯は正常か						
	照明器具、装飾品等で見えにくくなっていないか						
	器具の変形、破損等はないか						
	室内のレイアウト等の変更により、設置位置が不適切となっていないか						

判定の記号 ○：良 ×：不良 (×)：改修済
 (注) 自主点検は、 か月に1回以上実施する。

消火活動上必要な施設等の自主検査表

区 分	点 検 項 目	点検実施 年 月 日			点検実施 年 月 日		
		点 検 者	責 任 者	判 定	点 検 者	責 任 者	判 定
		備 考		備 考		備 考	
排煙設備	垂れ壁の作動障害はないか						
	起動装置の近くに妨げとなる物品等はないか						
	手動操作箱、装置に変形、破損等はないか						
連結散水設備	ヘッドの周囲に障害物はないか						
	ヘッドの変形、破損等はないか						
	バルブ類は適正な開閉状態となっているか						
	送水口付近に障害物がなく、送水区域表示図があるか						
連結送水管	放水口のバルブが開いていないか						
	放水口箱扉の開閉を妨げる物品又は変形等はないか						
	送水口付近に障害物はないか						
	送水口標識板に破損等はないか						
非常コンセント設備	保護箱周囲に障害物はないか						
	保護箱扉は容易に全開できるか						
	表示灯は点灯しているか						
消防隊進入口	標識、表示灯に異常はないか						
	進入口の周囲に障害となる物品等はないか						
消防用水	採水口周囲に障害物はないか						
	消防車は容易に接近できるか						
	水量は確保されているか						
無線通信補助設備	保護箱周囲に障害物はないか						
	保護箱扉は容易に開閉できるか						
	接続端子に変形、破損等はない						

判定の記号 ○：良 ×：不良 (×)：改修済
 (注) 自主点検は、 か月に1回以上実施する。

特殊消防用設備等の自主検査表

区 分	点 検 項 目	点検実施 年 月 日			点検実施 年 月 日						
		点 検 者	責 任 者	年	月	日	点 検 者	責 任 者	年	月	日
		判 定		備 考		判 定		備 考			

※ 点検項目・点検内容については、設備等維持計画に記載されているものを記入する。

判定の記号 ○：良 ×：不良 (⊗)改修済

(注) 自主点検は、設備等維持計画に定められていない場合は1年に2回以上実施する。