

充てん設備の技術上の基準に関する説明書

充てん設備の使用の本拠の名称			
充てん設備の使用の本拠の所在地			
貯 蔵 能 力	K g	貯蔵施設の記号及び番号	

項 目	条 項	対 応 事 項	
貯蔵設備の形態	64条1号	<input type="checkbox"/> 貯蔵設備は容器であること。	
耐 圧 試 験	2号	<input type="checkbox"/> 耐圧試験に合格するものであること。	
気 密 試 験	3号	<input type="checkbox"/> 気密試験に合格するものであること。	
肉 厚	4号	<input type="checkbox"/> 告示で定める肉厚を有すること。	
ポンプ等の構造	5号	<input type="checkbox"/> 軸シール部のない構造のもの。 <input type="checkbox"/> 起動及び停止スイッチは、遠隔操作ができるものであること。	
発電器の構造	6号	<input type="checkbox"/> 発電器は火花を発生しない構造であること。	
充てんホース	7号	<input type="checkbox"/> 鋼線編組式ホースであること。	
	8号	<input type="checkbox"/> 安全継手を設けること。	
	9号	<input type="checkbox"/> カップリング用液流出防止装置を設けること。	
均 圧 ホ ー ス	10号	<input type="checkbox"/> 鋼線編組式ホースであること。 <input type="checkbox"/> 安全継手を設けること。 <input type="checkbox"/> 脱着用のカップリングを設けること。	
緊急遮断装置	11号	<input type="checkbox"/> 緊急遮断装置を設けること。	
液封防止措置	12号	<input type="checkbox"/> 液封による配管又は充てんホース破損を防止する機能を有する構造であること。	
液 面 計	13号	<input type="checkbox"/> 容器には、液面計を設けること。	
温 度 計	14号	<input type="checkbox"/> 容器には、温度計を設けること。	
圧 力 計	15号	<input type="checkbox"/> 圧力計を設けること。	
誤発信防止装置	16号	<input type="checkbox"/> 誤発信防止装置を設けること。	
緊急停止スイッチ	17号	<input type="checkbox"/> 緊急停止スイッチを設けること。	
緊急停止・警報	18号	<input type="checkbox"/> 充てん作業中に、異常を検知した場合に、緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポンプ又は圧縮機の停止及び発電器を使用しているものにあつては発電器の停止を同時に行う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し又は表示する装置を設けること。	
使用の本拠の所在地	19号	14-1	<input type="checkbox"/> 使用の本拠の所在地が明示されていること。
		14-2	<input type="checkbox"/> 警戒標が掲げられていること。
		14-3	<input type="checkbox"/> 必要な保安距離を有すること。
		14-4	<input type="checkbox"/> 保安距離を有しない場合は障壁を設けること。
		14-5	<input type="checkbox"/> 滞留しない構造であること。

(記載要領)

1. 該当しない欄は抹消すること。
2. 対応事項は、必要によって別紙に説明書を添付すること。
3. 該当する□には✓を付すこと。