

移動式2級火薬庫定期自主検査結果表

火薬庫の付近にある保安物件の名称	当該保安物件から最短距離にある火薬庫	保安距離及び当該保安物件までの距離	土 堤	土堤高 5 / 4 又は事業用施設の別	判定
第1種	庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
第2種	庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
第3種	庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
第4種	庫・ トン	m・ m	有・無		適・否
検 査 項 目	検 査 内 容			補正・補修事項	判定
位 置	湿地ではないか。				適・否
構 造	盗難及び火災を防止できるか。				適・否
入口の二重扉	耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。				適・否
盗難防止措置	内扉と外扉には錠を取り付けてあるか。				適・否
内 面	板張り、床面に鉄類は表われていないか。				適・否
屋 根	不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。				適・否
防 火 用 空 地	境界沿いに巾2 m以上確保されているか。				適・否
防 火 設 備	貯水槽等の位置、数量は良いか。				適・否
警 戒 設 備	境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。				適・否
天 井 裏	盗難防止の金網張りに異常はないか。				適・否
警 鳴 装 置	別紙点検表のとおり。				
床下の通気孔	金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。				適・否
天井・両妻の換気孔	金網張りに腐食などの異常はないか。				適・否
窓	鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。				適・否
庫内暖房設備					有・無
庫内照明設備	防爆式電燈、配線等に異常はないか。				適・否
外部点燈装置					有・無
避 雷 装 置	別紙点検表のとおり。				
土 堤	こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。				適・否
相 互 間 距 離	維持されているか。				適・否
検査を指揮監督した保安責任者による記名					